

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO

DUCHAS LAVAOJOS

- 1.- Identificación, si no posee colocar oblea con código QR, según lineamientos SHST.
- 2.- Verificación del flujo de agua suficiente. Retirar tapa protectora, desobstruir los respectivos rociadores (flor de la ducha y de los lavajos) removiendo toda incrustación de óxido o carbonatos, cañería, desagüe, etc. Para mantener limpios los dispositivos, efectuar drenado (tiempo mínimo 30 seg).
- 3.- Verificación del funcionamiento de disparo, pérdidas y cierre de las válvulas de accionamiento.
- 4.- Verificación visual de cada elemento constitutivo, si corresponde pintar los mismos con esmalte sintético respetando los colores normados.
- 5.- Purga de la cañería hasta garantizar agua ausente de suciedad
- 6.- Verificación visual del piso correspondiente a la ducha, si no está delimitado, pintar, delimitando la ubicación de la misma, con esmalte sintético respetando la convención adoptada.
- 7.- Verificación visual de todo desnivel que tenga el piso de la ducha, si corresponde pintar con los colores de peligro, con esmalte sintético respetando la convención normalizada.
- 8.- Verificar ausencia de instalaciones eléctricas u otras situaciones de peligro, dentro del ámbito de la ducha
- 9.- Verificación de la cartelería de ducha de acuerdo a norma, si no posee colocar
- 10.- Asear el equipo y el receptáculo destinado al dispositivo
- 11.- Escanear código QR y cargar en la app de Mantenimientos del SHST la tarea preventiva realizada, si surgiese la necesidad de intervenir, cargar al equipo o dispositivo en particular un mantenimiento correctivo en dicha app.
- 12.- Confección del informe correspondiente, detallando los desvíos encontrados y la acción a adoptar para su normalización.