

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO

LUCES DE EMERGENCIA POR EDIFICIO .

Las luces de emergencia pueden ser:

A.- Artefactos independientes

B.- Sistemas Autónomos

C.- Sistemas centralizados

A su vez esta se pueden encontrar en

Espacios comunes

Dependencias

A.- Artefactos Independientes (generalmente colocados en una dependencia)

- 1.- Verificación visual de su localización si corresponde relocalizar
- 2.- Prueba de funcionamiento, si no anda reemplazar repuesto dañado.

B.- Sistemas Autónomos (generalmente colocados en espacios comunes sin posibilidad de conectar generador eléctrico)

- 1.- Prueba de funcionamiento, si no anda reemplazar repuesto dañado.

C.- Sistemas Centralizados (generalmente colocados en espacios comunes con posibilidad de conectar generador eléctrico)

- 1.- Prueba de funcionamiento, bay paseando el generador de emergencia si algún proyector no funciona reemplazar repuesto dañado.

.- Escanear código QR y cagar en la app de Mantenimientos del SHST la tarea preventiva realizada, si surgiese la necesidad de intervenir, cargar al equipo o dispositivo en particular un mantenimiento correctivo en dicha app.

.- Confección del informe correspondiente, detallando los desvíos encontrados y la acción a adoptar para su normalización.