

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO

PUESTAS A TIERRA

- 1.- Identificación de las áreas a verificar en planos, según lineamientos según lineamientos SHST.
- 2.- Previamente haber realizado el Mantenimiento de Tableros y Seguridad eléctrica general.
- 3.- Coordinar trabajos con el área o sector afectado, dando informe de la fecha, hora, tiempo estimado de las tareas, y las instalaciones comprometidas, actuar solo con el aval de los responsables.
- 4.- Escanear el QR del tablero comprobar que el mantenimiento de tableros y seguridad eléctrica este realizado y la puesta a tierra a medir este cargada en la app mantenimientos del SHST, cargarlos de ser necesario.
- 5.- Verificación la señalización e identificación de la jabalina.
- 6.- Verificación de PAT según procedimiento operativo PO-SP-011
- 7.- Escanear código QR y cagar en la app de Mantenimientos del SHST la tarea preventiva realizada, si surgiese la necesidad de intervenir, cargar al equipo o dispositivo en particular un mantenimiento correctivo en dicha app.
- 8.- Confección del informe correspondiente, detallando los desvíos encontrados y la acción a adoptar para su normalización.